

ПРЕДПИСАНИЕ № 324/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 51 «Родничок» г. Находка*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 24 августа 2016 года № 324 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.09.2016 года по 20.09.2016 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Атрашок Алина Викторовна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 «Родничок»
г. Находка, г. Находка, Озерный бульвар, 8*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующим МБДОУ «Детский сад № 51 «Родничок» г. Находка - Борисенко Юлией
Александровной, ответственным за пожарную безопасность - Смоленской Марией
Юрьевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Руководителем организации не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 55</i>	<i>01.04.2017</i>	
2	<i>Проведенная проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не соответствует.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 21, МДС 21-1.98 раздел 3</i>	<i>01.04.2017</i>	
3	<i>На путях эвакуации 1 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотoluminesцентная эвакуационная</i>	<i>ФЗ-69 от 21.12.1994г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 1 ч. 2 ст1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, ст. 84; Приказ</i>	<i>01.10.2017</i>	

	система.	Росстандарта № 474 от 16.04.2014г. п. 200; ПИР РФ п. 33, п. 43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1., п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл. 2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011г. п. 6		
4	На путях эвакуации 2 этажа (коридор, лестничная клетка, тамбуры) отсутствует фотолуминесцентная эвакуационная система.	ФЗ-69 от 21.12.1994г. ст. 1; ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 1 ч. 2 ст1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, ст. 84; Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014г. п. 200; ПИР РФ п. 33, п. 43; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1., п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2 табл. 2, п. 7.2.5, приложение «Ж», приложение «И», ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и примечание 2, п. 4.2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4, п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2; Приложение к Постановлению Правительства РФ № 1225 от 30.12.2011г. п. 6	01.10.2017	
5	Двери на лестничные клетки с 1-ого этажа не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97* п. п. 6.18*	01.04.2017	
6	Двери на лестничные клетки со 2-ого этажа не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97* п. п. 6.18*	01.04.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Находки по
пожарному надзору*

Атрашок Алина Викторовна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 20 " сентября 201 6 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 20 " сентября 20 16 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 51

«Родничок» г. Находка –

Борисенко Юлия Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору